

AUSL ROMAGNA

**ATTIVITA' DI CONTROLLO
SULLE ACQUE DESTINATE
AL CONSUMO UMANO**

ANNO 2024

AT RAVENNA

CAMPIONI EFFETTUATI SU SISTEMI DI FORNITURA ACQUEDOTTISTICI

Il numero dei campioni da effettuare presso le captazioni, gli impianti acquedottistici (trattamenti e serbatoi), le relative reti di distribuzione e gli operatori del settore alimentare vengono determinati in base ai criteri normativi e di valutazione del rischio effettuati dal DSP.

Complessivamente sono stati prelevati 439 campioni.

CAMPIONI EFFETTUATI SU PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO O TRATTAMENTO

- 18 campioni di origine profonda (pozzi o sorgenti)
- 17 campioni di origine superficiale
- 8 campioni prelevati su impianti di trattamento e trasporto

CAMPIONI EFFETTUATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE

396 campioni prelevati da reti di distribuzione pubblica sui quali sono state rilevate:

- 10 inosservanze ai parametri indicatori fissati nella parte C - Allegato I del D.lgs. 18/2023
- 1 inosservanza ai parametri microbiologici e chimici fissati nelle parti A e B - Allegato I del D.lgs.18/2023

Tutti i superamenti sono stati valutati dall'Autorità Competente per valutarne il rischio per la salute umana e definire le azioni conseguenti in base all'articolo 16 del D.Lgs 18/2023.

CAMPIONI CON RICERCHE DI PARAMETRI EMERGENTI

Ogni anno la Regione individua parametri ricompresi nell'ambito del D.Lgs 18/2023 sui quali effettuare monitoraggi per agevolare la messa a punto di metodiche analitiche e costruire un quadro della situazione in alcuni casi ancor prima dell'entrata in vigore di valori di parametro specifici.

22 glifosate e suoi metaboliti
1 PFAS
2 microcistine e cianobatteri
2 nonilfenolo

ISPEZIONI ESEGUITE SU STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE

51 strutture presenti sul territorio
8 ispezioni

ISPEZIONI E CAMPIONI EFFETTUATI SU CASETTE DELL'ACQUA

31 casette presenti nel territorio
7 ispezioni
18 campioni
0 non conformità

CAMPIONI EFFETTUATI PRESSO AZIENDE ALIMENTARI

0 campioni

AT FORLÌ

CAMPIONI EFFETTUATI SU SISTEMI DI FORNITURA ACQUEDOTTISTICI

Il numero dei campioni da effettuare presso le captazioni, gli impianti acquedottistici (trattamenti e serbatoi), le relative reti di distribuzione e gli operatori del settore alimentare vengono determinati in base ai criteri normativi e di valutazione del rischio effettuati dal DSP.

Complessivamente sono stati prelevati 305 campioni.

CAMPIONI EFFETTUATI SU PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO O TRATTAMENTO

- 51 campioni di origine profonda (pozzi o sorgenti)
- 16 campioni di origine superficiale
- 18 campioni prelevati su impianti di trattamento e trasporto

CAMPIONI EFFETTUATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE

220 campioni prelevati da reti di distribuzione pubblica sui quali sono state rilevate:

- 8 inosservanze ai parametri indicatori fissati nella parte C - Allegato I del D.lgs. 18/2023

Tutti i superamenti sono stati valutati dall'Autorità Competente per valutarne il rischio per la salute umana e definire le azioni conseguenti in base all'articolo 16 del D.Lgs 18/2023.

CAMPIONI CON RICERCHE DI PARAMETRI EMERGENTI

Ogni anno la Regione individua parametri ricompresi nell'ambito del D.Lgs 18/2023 sui quali effettuare monitoraggi per agevolare la messa a punto di metodiche analitiche e costruire un quadro della situazione in alcuni casi ancor prima dell'entrata in vigore di valori di parametro specifici.

24 glifosate e suoi metaboliti

6 PFAS

1 nonilfenolo

ISPEZIONI ESEGUITE SU STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE

132 strutture presenti sul territorio

22 ispezioni

ISPEZIONI E CAMPIONI EFFETTUATI SU CASETTE DELL'ACQUA

27 cassette presenti nel territorio

5 ispezioni

14 campioni

1 non conformità

CAMPIONI EFFETTUATI PRESSO AZIENDE ALIMENTARI

31 campioni su 7 aziende

5 non conformità

AT CESENA

CAMPIONI EFFETTUATI SU SISTEMI DI FORNITURA ACQUEDOTTISTICI

Il numero dei campioni da effettuare presso le captazioni, gli impianti acquedottistici (trattamenti e serbatoi), le relative reti di distribuzione e gli operatori del settore alimentare vengono determinati in base ai criteri normativi e di valutazione del rischio effettuati dal DSP.

Complessivamente sono stati prelevati 314 campioni.

CAMPIONI EFFETTUATI SU PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO O TRATTAMENTO

- 15 campioni di origine profonda (pozzi o sorgenti)
- 5 campioni di origine superficiale
- 5 campioni prelevati su impianti di trattamento e trasporto

CAMPIONI EFFETTUATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE

289 campioni prelevati da reti di distribuzione pubblica sui quali sono state rilevate:

- 2 inosservanze ai parametri indicatori fissati nella parte C - Allegato I del D.lgs. 18/2023
- 1 inosservanza ai parametri microbiologici e chimici fissati nelle parti A e B - Allegato I del D.lgs. 18/2023

Tutti i superamenti sono stati valutati dall'Autorità Competente per valutarne il rischio per la salute umana e definire le azioni conseguenti in base all'articolo 16 del D.Lgs 18/2023.

CAMPIONI CON RICERCHE DI PARAMETRI EMERGENTI

Ogni anno la Regione individua parametri ricompresi nell'ambito del D.Lgs 18/2023 sui quali effettuare monitoraggi per agevolare la messa a punto di metodiche analitiche e costruire un quadro della situazione in alcuni casi ancor prima dell'entrata in vigore di valori di parametro specifici.

30 glifosate e suoi metaboliti
1 PFAS
1 nonilfenolo

ISPEZIONI ESEGUITE SU STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE

109 strutture presenti sul territorio
25 ispezioni

ISPEZIONI E CAMPIONI EFFETTUATI SU CASETTE DELL'ACQUA

34 cassette presenti nel territorio
7 ispezioni
21 campioni
0 non conformità

CAMPIONI EFFETTUATI PRESSO AZIENDE ALIMENTARI

13 campioni su 2 aziende
3 inosservanze microbiologiche

AT RIMINI

CAMPIONI EFFETTUATI SU SISTEMI DI FORNITURA ACQUEDOTTISTICI

Il numero dei campioni da effettuare presso le captazioni, gli impianti acquedottistici (trattamenti e serbatoi), le relative reti di distribuzione e gli operatori del settore alimentare vengono determinati in base ai criteri normativi e di valutazione del rischio effettuati dal DSP.

Complessivamente sono stati prelevati 579 campioni.

CAMPIONI EFFETTUATI SU PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO O TRATTAMENTO

- 160 campioni di origine profonda (pozzi o sorgenti)
- 14 campioni di origine superficiale
- 45 campioni prelevati su impianti di trattamento e trasporto

CAMPIONI EFFETTUATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE

360 campioni prelevati da reti di distribuzione pubblica sui quali sono state rilevate:

- 6 inosservanze ai parametri indicatori fissati nella parte C - Allegato I del D.lgs. 18/2023
- 1 inosservanza ai parametri microbiologici e chimici fissati nelle parti A e B - Allegato I del D.lgs.18/2023

Tutti i superamenti sono stati valutati dall'Autorità Competente per valutarne il rischio per la salute umana e definire le azioni conseguenti in base all'articolo 16 del D.Lgs 18/2023.

CAMPIONI CON RICERCHE DI PARAMETRI EMERGENTI

Ogni anno la Regione individua parametri ricompresi nell'ambito del D.Lgs 18/2023 sui quali effettuare monitoraggi per agevolare la messa a punto di metodiche analitiche e costruire un quadro della situazione in alcuni casi ancor prima dell'entrata in vigore di valori di parametro specifici.

21 glifosate e suoi metaboliti

1 PFAS

18 microcistine e cianobatteri

1 nonilfenolo

ISPEZIONI ESEGUITE SU STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE

277 strutture presenti sul territorio

35 ispezioni

ISPEZIONI E CAMPIONI EFFETTUATI SU CASETTE DELL'ACQUA

53 casette presenti nel territorio

10 ispezioni

32 campioni

4 non conformità

CAMPIONI EFFETTUATI PRESSO AZIENDE ALIMENTARI

4 campioni eseguiti in 2 aziende alimentari

0 non conformità